




PERFORE ÇİZGİSİ

airfel



L	P/PK/PP/PKP/PKKP/PKKPKP
A(mm)	n (PCS)
400 - 1700	134
1800 - 3000	6



TR
RADYATÖRÜ AMBALAJINI
AÇMADAN MONTE EDİNİZ.

1-Panel radyatörünüz TS EN 442 standartına uygun otomasyon teknolojisi ile üretilmektedir.
2-Maks. çalışma basıncı 10 bar, maks. çalışma sıcaklığı 120 °C dir. 3-Uzunlukta dışardan gelebilecek etkilere karşı özenle ambalajlanmıştır

4-Taşınma sırasında ürünüñüzü sükülemeñiz, çarpmayıñız. Ambalajın sükülmesi esnasında kesici aleti boyali yüzeye temas ettirmeyiniz.

5-Montaj aksesuarları ambalajın içerisindeñdir, kaybetmeyiniz.
6-Montajı yetkili profesyonel bir tesisatçısı yapırınız. Kılavuzdaki montaj ölçülerine dikkat ediniz.
7-Kalorifer tesisatını calıstırıldan sonra radyatörün vanasını açınız.

8-Radyatörün isınıp isınmadığını kontrol ediniz. Eğer isınımıvara sağ yada sol tarafatki pürjörü, bir pürjör anahtarı yada tornavida yardımıyla hafifçe açınız, hava çkarılıdikten sonra sakinin ve başka bir aksaklık yoksa isınmasını bekleyiniz.

9-Paslanmayı önlemek için radyatörün içeriçindeki suyu boşaltın, kullanmadığınız zaman giriş ve çıkış vanalarını kapalı konuma alınız.

10-Radyatörün üzerine mermer, ıslak bez, saksı vb. koymayınız. Üzerine basmayın.

11-Radyatörünüz termal, asidik veya kimyasal madde eklenmiş sularla kullanılmayınız, ıslatmayınız ve bunların buharını içeren ortamlarda bulundurmayıniz.

12-Panel radyatörünüz kombi yada kazan bağlantı yapılmadan direk şebekede suyu ile test etmek için basınç regulatörü kullanınız.

13-Korozyonun önlenemebilmesi için radyatördeki kuyu suyu kullanılmamalıdır ve suya ait değerler aşağıdaki tablodaki aralıklerde olmalıdır.

EN

PLEASE INSTALL YOUR RADIATOR BEFORE UNPACKING

1-Your panel radiator is manufactured in accordance with EN 442 standards by means of automation technology.
2-Max. operating pressure is 10 bar, max. operating temperature is 120 °C.
3- This product is packed carefully to avoid any external influences.
4- Please do not drag or strike this product during transportation. During unpacking, please avoid contact of any sharp objects with the painted surface.
5- Mounting accessories are in the package. Please do not lose them.
6- Please have the installation performed by an authorized and competent specialist. Please respect the mounting dimensions mentioned in the manual.
7- Please open the radiator valve after startup of the heating installation.
8- Please check whether the radiator is heating or not. If not, please slightly open the air valve located on the upper right or left with a screwdriver. After the air is properly discharged, tighten the valve and check again if the radiator is heating (make sure that all valves are open).
9-To avoid corrosion problems, do not drain the water from the radiator. When the radiator is not in use, only close the inlet and outlet valves.
10- Never cover the radiator with any object or place anything on it. Do not step on the radiator.
11-Do not use your heater with water containing acids or chemical additives. Protect your heating system against corrosion, frost and mud. Do not clean with detergent and chemicals. Do not install your heater in a damp atmosphere, and/or containing chemicals (pool, sauna, steam room, dry cleaning, hairdresser etc.).
12-Use pressure regulator in order to test your panel radiator directly with tap water before connecting to the boiler circuit.
13- To prevent corrosion, the well water should not be used inside of radiator and the values of water should be between the ranges in the table below.

PH

8,2 - 10

İletkenlik

< 100 µS/cm

Sudaki O₂

< 0,1 gr/m³

Conductivity < 100 µS/cm

O₂ in water < 0,1 gr/m³

Réf: VDI 2035 (Partie 2) - Tableau 1

TSE
EN 442

DIN
Ceprüt

CE

NF
NF 047 / 185

**10 YIL
GARANTİ**

FR

VEUILLEZ INSTALLER LE RADIAUTEUR SANS OUVRIR SON EMBALLAGE.

1-Votre radiateur panneau acier est fabriqué conformément aux normes EN 442 au moyen d'une technologie moderne.
2-La pression maximale d'utilisation est de 10 bars et la température maximale d'utilisation est de 120 °C.
3-Ce produit a été emballé soigneusement afin d'éviter toute agression extérieure.
4-Veuillez ne pas traîner ni heurter ce produit lors du transport. Pendant le déballage, veuillez ne pas rayer la surface peinte.
5-Les accessoires de montage se trouvent dans l'emballage. Veuillez ne pas les perdre.
6-Veuillez faire exécuter le montage par un spécialiste autorisé et compétent. Veuillez respecter les dimensions de montage citées dans le manuel.
7-Veuillez ouvrir le robinet du radiateur après le démarrage de l'installation de chauffage.
8-Veuillez contrôler si le radiateur chauffe ou non. S'il ne se chauffe pas, veuillez ouvrir doucement le purgeur d'air qui se situe au côté supérieur droit ou gauche à l'aide d'un tournevis. Après avoir correctement évacué l'air, veuillez resserrer le purgeur et vérifier si le radiateur chauffe (bien vérifier que toutes les vannes et robinets sont ouverts).
9-Afin d'éviter les problèmes de corrosion, ne videz pas l'eau qui se trouve dans le radiateur lorsque vous ne l'utilisez pas mais veuillez fermer les robinets d'entrée et de sortie.
10-Ne jamais couvrir le radiateur avec un objet et ne rien placer au dessus. Ne marchez pas dessus le radiateur.
11-Ne pas utiliser votre radiateur avec de l'eau contenant des additifs acides ou chimiques. Protéger votre circuit de chauffage contre la corrosion, le gel et la boue. Ne pas le nettoyer avec du détergent et des produits chimiques. Ne pas installer votre radiateur dans une ambiance humide, et/ou contenant des produits chimiques (piscine, sauna, hammam, pressing, salon de coiffure,...)
12-Veuillez utiliser un régulateur de pression. Pour tester votre radiateur, raccordez-le directement avec de l'eau du robinet, sans connexion avec le réseau de la chaudière.
13- Pour éviter la corrosion, l'eau de puits ne doit pas être utilisée à l'intérieur du radiateur et les valeurs de l'eau doit se situer dans le rang sur tableau ci-dessous.

PH

8,2 - 10

Conductivité

< 100 µS/cm

O₂ dans l'eau

< 0,1 gr/m³

Provozimost < 100 mS / cm

O₂ в воде < 0,1 гр/м³

Réf: VDI 2035 (Partie 2) - Tableau 1

TSE
EN 442

DIN
Ceprüt

CE

NF
NF 047 / 185

**10 YIL
GARANTİ**

RU

УСТАНОВИТЕ РАДИАТОР, НЕ ВЫТАСКИВАЯ ИЗ УПАКОВКИ.

1-Панельный радиатор производится автоматизированной технологией в соответствии с нормами EN 442.
2-Максимальное рабочее давление 10 бар, максимальная рабочая температура 120 °C.
3-Наша продукция тщательно упакована от возможных внешних воздействий.
4-В момент доставки радиатора не волочите его и не подвергайте ударам. В процессе снятия упаковки не касайтесь режущим предметом окрытой поверхности радиатора.
5-Аксессуары для монтажа находятся внутри упаковки, не потерять их.
6-Установку радиаторов должен провести профессиональный монтажник. Обратите внимание на указанные в инструкции монтажные размеры.
7-После монтажа радиатора откройте вентили радиатора.
8-Проверьте, нагрелся радиатор или нет. Если радиатор не нагревается то слегка откройте воздуховыпускной кран (кран Маевского) посредством ключа для воздуховыпускного крана или отверткой. После выпуска воздуха вновь закрутите кран, и в случае отсутствия других проблем, подождите, когда радиатор нагреется.
9-Для предотвращения образования ржавчины не сливайте воду из радиатора. В период не использования радиаторов перекройте впускные и выпускные краны.
10-Не кладите на поверхность радиатора громоздкие предметы, мокрую ткань, цветочные горшки и т.п., не надавливайте сверху.
11-Не используйте для Вашего радиатора воду, содержащую термальные, кислотные или химические добавки, не увлажняйте его такой водой и не устанавливайте в местах, содержащих пары такой воды. Не пропитайте моющими средствами и

12-Удалите тлакову zkoušku , než zapojíte deskový radiátor do topného okruhu.

13- Aby se zabránilo korozii, studniční voda by neměl být používán uvnitř radiátoru a hodnoty vody by měla být mezi rozsahy v následující tabulce.

14- Для того, чтобы избежать коррозии, в радиаторе нельзя использовать колодезную воду и свойства воды должны соответствовать нижеуказанной таблице:

PH

8,2 - 10

Conductivité

< 100 µS/cm

O₂ в воде

< 0,1 гр/м³

Проводимость < 100 мС / см

O₂ в воде < 0,1 гр/м³

Ссылка: VDI 2035(часть 2)-Таблица 1

TSE
EN 442

DIN
Ceprüt

CE

NF
NF 047 / 185

**10 YIL
GARANTİ**

ES

POR FAVOR, COMPROBÉLO ANTES DE ABRIR EL ENVASE DEL RADIAJOR

1-Los radiadores de paneles se fabrican de acuerdo con la norma EN 442 y con la tecnología de automatización.
2-La presión máxima de trabajo es de 10 bar y la temperatura operativa máxima es de 120 °C.
3-Su producto fue embalado cuidadosamente contra las influencias externas.
4-No derribes no arrastre producto durante el transporte.
5-Al retirar el embalaje, la herramienta de corte no haga contacto con la superficie pintada del producto.
6-Instalación del producto se debe realizar por el promotor profesional competente. Por favor, tenga en cuenta de mediciones de guía de instalación.
7-Después de ejecutar la instalación de calefacción central, abra la válvula del radiador.
8-Prostm otevřete termostatický ventil až po dokončení instalace radiátoru.
9-Prostm vykoušejte zda radiátor topí či nikoliv. Pokud ne, pomalu otevřete odvzdušňovací ventil použitím šroubováku, po vypuštění veškerého vzduchu ventil utahněte. (ujistěte se že jsou všechny ventily otevřeny)
10-Abi se zabránilo korozii, nevypouštějte vodu z radiátoru. Pokud není radiátor používán pouze uzavřete vstupní a výstupní ventil.
11-Nikdy nezakryjte radiátor a nešlapujte na něj.
12-Ne používejte pro vás radiátor vodou s termální, kyselou nebo chemickou prísladou, takovou vodou radiátor nevhlcete a nepoužijte v prostredí s takovým výparu. K čistění nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chemické prisy.
13-Ne vracijte vodu z radiátoru, aby se voda nešlapovala v místech, kde je voda vysoká, ne vstoupila do vodovodního systému a ne vystoupila z radiátoru.
14-Abi se zabránilo korozii, studniční voda by neměl být používán uvnitř radiátoru a hodnoty vody by měla být mezi rozsahy v následující tabulce.

PH

8,2 - 10

Vodivost

< 100 µS/cm

O₂ ve vodě

< 0,1 gr/m³

Conductividad < 100 µS/cm

O₂ en agua < 0,1 gr/m³

Ref.: VDI 2035 (Parte 2) - Tabla 1

TSE
EN 442

DIN
Ceprüt

CE

NF
NF 047 / 185

**10 YIL
GARANTİ**

CZ

PROSÍM, PŘED ROZBALENÍM SVŮJ DESKOVÝ RADIAJTOR NEJPŘVE NAMONTUJTE.

1. Váš deskový radiátor je vyroben v souladu s EN 442 normou prostřednictvím automatizační techniky.
2. Maximální provozní tlak je 10 Bar a maximální provozní teplota je 120 °C.
3. Tento produkt je pečlivě zabalen tak aby nedošlo k jeho poškození.
4. Prosím netahejte po sobě a vyvarujte se nárazu do radiátora během přepravy, při rozbalování se vyhněte kontaktu lakovaného povrchu s ostrými předměty.
5. Montážní příslušenství je součástí balení, prosím neztrácejte jej.
6. Instalaci nechte provést odborným a kompetentním odborníkem. Obraťte pozornost na uvedené v instrukci montožníky.
7- Después de ejecutar la instalación de calefacción central, abra la válvula del radiador.
8- Prostm otevřete termostatický ventil až po dokončení instalace radiátoru.
9- Prostm vykoušejte zda radiátor topí či nikoliv. Pokud ne, pomalu otevřete odvzdušňovací ventil použitím šroubováku, po vypuštění veškerého vzduchu ventil utahněte. (ujistěte se že jsou všechny ventily otevřeny)
10- Abi se zabránilo korozii, nevypouštějte vodu z radiátoru. Pokud není radiátor používán pouze uzavřete vstupní a výstupní ventil.
11- Nepoužívejte pro vás radiátor vodou s termální, kyselou nebo chemickou prísladou, takovou vodou radiátor nevhlcete a nepoužijte v prostredí s takovým výparu. K čistění nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chemické prisy.
12- Udelejte tlakovou zkoušku , než zapojíte deskový radiátor do topného okruhu.
13- Aby se zabránilo korozii, studniční voda by neměl být používán uvnitř radiátoru a hodnoty vody by měla být mezi rozsahy v následující tabulce.

PH

8,2 - 10

Vodivost

< 100 µS/cm

O₂ ve vodě

< 0,1 gr/m³

Conductividad < 100 µS/cm

O₂ en agua < 0,1 gr/m³

Ref.: VDI 2035 (Parte 2) - Tabulka 1

TSE
EN 442

DIN
Ceprüt

CE

NF
NF 047 / 185

**10 YIL
GARANTİ**

GARANTİ BELGESİ

Satıcı Firması:	Malin
Üretici veya İthalatçı Firması:	Üretici: Daikin İlima ve Sogutma Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş. Adresi: Gülyüzü Mahalleleri, Feriz Çakmak Caddesi, Burgaz Sokak No:20 34848 Maltepe / İSTANBUL Telefon: 0216 453 27 00 Faks: 0216 671 06 00 E-posta: www.daikin.com.tr Çalışma Merkezi: 444 999 0
Firma İsmi ve Soyadı:	Yetkilinin İmzası:
Firma Kapsamı:	Firmamın Kapsamı:
Model:	Model:

